

**TIL MILJØSTYRELSEN
ATT. CHARLOTTE BIRK NIELSEN**

18.04.2018



**Bispebjerg
LOKALUDVALG**

Kulturhuset Bispebjerg Nordvest
Rentemestervej 76
2400 København NV
www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk

side 1 / 1

Udskiftning af et eksisterende 132kV kabelanlæg fra Svanemølle transformatorstation i København til transformatorstation Glentegård i Gentofte/Gladsaxe

Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at komme med bemærkninger til ovenstående projekt.

Stærkstrømskablet vil løbe igennem Bispebjerg Bydel. Derfor har lokaludvalget interesse i projektet, og lægger til grund, at der er behov for en opdatering af strømforsyningen.

For lokaludvalget er det afgørende, at placeringen af det nye kabel ikke medfører sundhedsfare for områdets beboere m.fl.

Vi har ingen detaljeret faglig indsigt i eventuelle sundhedsrisici, men er dog bekendt med, at der ikke er sikker videnskabelig evidens for at et sådant kabel kan medføre sundhedsfare. På grund af principiel usikkerhed herom og som følge af en løbende debat i dagspressen om udokumenteret leukæmirisiko hos børn, synes det dog at være fornuftigt at arbejde med forsigtighedsprincip, der bl.a. indebærer afstandskrav til beboelse på 3,5 m fra det nedgravede kabel.

Vi støtter varmt et sådant forsigtighedsprincip for ikke at skabe ængstelse hos beboerne i området.

Dette forsigtighedsprincip tilsiger særlig hensyntagen i forhold til offentlige institutioner for børn og unge.

På Emdrupvej ligger børneinstitutionerne Skrænten og Drivhuset. På Frederiksborgvej ligger skolehjemmet Emdrupgård, Holbergskolen og en daginstitution tæt ved Renden.

Lokaludvalget er endvidere bekendt med et muligt problem ved en linjeføring over den nye bro over Renden, og at dette eventuelt kan medføre gener for en ejendom på hjørnet af Dunhammervej og Frederiksborgvej. Vi er bekendt med, at Vejlauget Firkløveret selv har afgivet et høringssvar herom, og skal derfor ikke kommentere dette nærmere.

Med venlig hilsen

Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg

